



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора
по технике и ИТ ООО «УМС»

А.Р. Абдурахманов

«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку силовых кабелей АВВГ 4×16 мм², ВВГ 4×10 мм² и ПВС 4×4 мм²

для нужд ООО «УМС»

(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

город Ташкент

2026 год

Оглавление

1. **Общие сведения**
 - 1.1 Описание товаров (функциональные и потребительские свойства)
 - 1.2 Цель приобретения товаров
 - 1.3 Основание для реализации проекта
 - 1.4 Сведения о новизне
2. Общие требования к участнику
3. Технические характеристики товаров
4. Требования по доставке
5. Требования на соответствие нормативным документам
6. Требования по количеству продукции
7. Требования по документации
8. Требования по гарантийному обслуживанию

1. Общие сведения

1.1 Описание товаров (функциональные и потребительские свойства)

Закупаемая продукция предназначена для передачи и распределения электрической энергии, а также подключения оборудования на объектах сети и базовых станциях ООО «UMS».

- **Кабель силовой АБВГ 4×16 мм²** — алюминиевый силовой кабель с пластмассовой изоляцией и оболочкой, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках.

- **Кабель силовой ВВГ 4×10 мм²** — медный силовой кабель с пластмассовой изоляцией и оболочкой, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках.

- **Провод соединительный ПВС 4×4 мм²** — гибкий медный провод с многопроволочными жилами не ниже 5 класса гибкости.

1.2 Цель приобретения товаров

Кабельная продукция закупается для выполнения монтажных, ремонтно-восстановительных и эксплуатационных работ на объектах сети и базовых станциях ООО «UMS».

1.3 Основание для реализации проекта

Закупка осуществляется на основании утвержденного плана закупок материально-технических ценностей для Отдела Главного Энергетика и утвержденного бюджета предприятия.

1.4 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
Год изготовления — не ранее **2026 года**.

Товар должен соответствовать действующим стандартам и требованиям качества, применяемым на территории Республики Узбекистан, и иметь заводскую маркировку.

2. Общие требования к участнику

Поставщик обязан по требованию Заказчика:

- поставить товар по адресу назначения;
- восполнить недостачу товара;
- произвести замену товара ненадлежащего качества;

Срок устранения выявленных дефектов — **не более 3 календарных дней**.

Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, несет Поставщик.

3. Технические характеристики товаров

Кабель силовой АВВГ 4×16 мм²

- Количество жил — 4
 - Сечение жил — 16 мм²
 - Материал токопроводящих жил — алюминий
 - Тип изоляции и оболочки — ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
 - Номинальное напряжение — до 1 кВ
 - Температурные характеристики — в соответствии с нормативной документацией производителя
-

Кабель силовой ВВГ 4×10 мм²

- Количество жил — 4
 - Сечение жил — 10 мм²
 - Материал токопроводящих жил — медь
 - Тип изоляции и оболочки — ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
 - Номинальное напряжение — до 1 кВ
 - Температурные характеристики — в соответствии с нормативной документацией производителя
-

Провод ПВС 4×4 мм²

- Количество жил — 4
 - Сечение жил — 4 мм²
 - Материал токопроводящих жил — медь, многопроволочная
 - Тип изоляции и оболочки — ПВХ пластикат.
 - Номинальное напряжение — до 380/660 В
 - Температурные характеристики — в соответствии с нормативной документацией производителя
 - Провод гибкий.
-

4. Требования по доставке

Поставка продукции осуществляется силами и за счет Поставщика. Цена предложения должна включать все расходы, связанные с доставкой продукции до склада Заказчика, обеспечивающие её сохранность при транспортировке и хранении.

Место поставки: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Фаргона йули, 15.

Срок поставки: не более 15 рабочих дней с даты заключения договора.

Кабельная продукция поставляется в заводской упаковке с маркировкой (биркой), содержащей сведения о марке, сечении, производителе, годе выпуска и фактической длине.

5. Требования на соответствие нормативным документам

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов:

- **ГОСТ 31996-2012** — силовые кабели с пластмассовой изоляцией;
- **ГОСТ 7399-97** — провода соединительные типа ПВС.

Продукция должна иметь действующие сертификаты соответствия на территории Республики Узбекистан.

6. Требования по количеству продукции

Количество закупаемой продукции:

- **Кабель АВВГ 4×16 мм² — 12000 м**
 - **Кабель ВВГ 4×10 мм² — 4000 м**
 - **Провод ПВС 4×4 мм² — 2000 м**
-

7. Требования по документации

Поставщик обязан предоставить следующие документы:

- счет-фактуру;
- сертификат соответствия;
- паспорт изделия;
- протокол лабораторных испытаний (*при наличии*).

Кабельная продукция и провод ПВС должны иметь заводскую маркировку на оболочке с указанием марки изделия, сечения, производителя и года выпуска.

Заказчик имеет право отказаться от приема продукции в случае несоответствия техническим характеристикам настоящего технического задания.

8. Требования по гарантийному обслуживанию


Гарантийный срок на кабельную продукцию — **не менее 12 месяцев** с момента подписания акта приема-передачи.

Согласовано:

Директор департамента
эксплуатации сети


Б.Х. Усманов

Заместитель директора
департамента
эксплуатации сети


Д.А. Атаметов


Главный энергетик


Я.С. Карабаев

Заместитель главного
энергетика


Б.Б. Туляганов

Начальник отдела
управления проектами


Б.Х. Отабоев

Руководитель группы
ремонта


Т.Х. Нематов

Разработано:
Специалист группы
ремонта


Э.У. Юнусов