



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI  
HUZURIDAGI ELEKTR ENERGIYASI, NEFT  
MAHSULOTLARI VA GAZDAN FOYDALANISHNI  
NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI  
“O‘ZENERGOINSPEKSIYA”  
TOSHKENT SHAHAR HUDUDIIY BOSHQARMASI**



Toshkent sh, Yunusobod tumani Markaz 6, 86-A uy, Tel.: (998 71) 208-10-19 (0204), [en.toshkent@exat.uz](mailto:en.toshkent@exat.uz)

**Elektr ta‘minoti loyihasi kelishilganligi haqida  
XULOSA**

**TSH-10/36-370-son**

**23.05.2025 y.**

“GEODEZIYA XIZMATLARI” MCHJning 193631620-son arizasiga muvofiq, Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Amir Temur 1-tor ko‘chasi 6- uyda joylashgan Fuqaro O‘rozboyev G‘ulomjon Saydazimovich buyurtmasiga asosan 10 kV “ИДЦ-1,2” fiderini jismonan va ma‘nan eskirgan kabel liniyalarini demontaj qilinib, yangi trassa bo‘yicha qayta yotqizilishi, “Toshkent shahar elektr tarmoqlari” MChJ tomonidan 08.11.2024y. 05-2606-son bilan 400 kW quvvatga berilgan va 28.11.2024y. 42/1907-05-sonli xati bilan o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritilgan texnik shartlariga asosan ishlab chiqilgan loyihasi kelishildi.

Elektr ta‘minoti loyihasining texnik tavsiflari ushbu xulosaga ilovada ko‘rsatilgan va xulosaning ajralmas qismi bo‘lib hisoblanadi.

**Boshqarma boshlig‘i**



**F.Karimjonov**



Fuqaro O'rozboyev G'ulomjon Saydazimovich buyurtmasiga asosan 10 kV "ЦДC-1,2" fiderini jismonan va ma'nan eskirgan kabel liniyalari demontaj qilinib, yangi trassa bo'yicha qayta yotqizilishi loyihasini texnik tavsiflari:

Loyiha ijrochisi - "GEODEZIYA XIZMATLARI" MChJ.

Texnik shartlar "Toshkent shahar elektr tarmoqlari" MChJ tomonidan 08.11.2024y. 05-2606-son bilan 400 kW quvvatga berilgan va 28.11.2024y. 42/1907-05-sonli xati bilan o'zgartirish va qo'shimcha kiritilgan.


Loyiha bo'yicha iste'molchi elektr ta'minoti ishonchliligining II-toifasiga kiritilgan

**Loyihada quyidagilar ko'zda tutilgan:**

"Pochtamt" taqsimlash punktidan chiqqan "ЦДC-1,2" fideridagi "Pochtamt" taqsimlash punkti va 3156-sonli TP oralig'idagi jismonan va ma'nan eskirgan kabel liniyalari demontaj qilinib, yangi trassa bo'yicha uzunligi 0,15kmdan, 3156-sonli va 2736-sonli TPlar oralig'ida jismonan va ma'nan eskirgan kabel liniyalari demontaj qilinib, yangi trassa bo'yicha uzunligi 0,07kmdan oltitadan АПБПV-1x150mm<sup>2</sup> rusumli kabellarni yotqizilishi orqali amalga oshirilishi.

Energiya samaradorligini oshirish maqsadida ilgari foydalangan generator uskunalari, kuchlanishni pasaytiruvchi transformatorlar, elektr dvigatellar, shuningdek, energiya samaradorligi "D" toifadagi energiya sarflovchi uskunalarni o'rnatilishi man etiladi.

**Toshkent shahar boshqarmasi**  
**bosh mutaxassisi**



**A. Bekmatov**