



**“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ” АЖ “JIZZAX
HUDUDIY FILIALI”**

**“JIZZAX HUDUDIY FILIALI” ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИГА УЛАНИШ УЧУН
ТЕХНИК ШАРТЛАР**

Техник шарт рақами: 25/257
Сана: 15.04.2024

Мурожжаат рақами: 405766
Сана: 2024-04-15

1. **Объект:** *Ofis elektr uskunalar;*
2. **Буюртмачи:** *“UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS” MCHJ;*
3. **Уланадиган кучланиши:** *10кВ;*
4. **Рухсат этилган умумий қувват:** *194 кВт;*
5. **Электр таъминоти тоифаси:** *I;*
6. **Объектнинг манзили:** *Jizzax shahar “Sayiljoyi” MFY “SH.Rashidov” ko’chasi hududi.;*
7. **Фаолият тури:** *Ofis elektr uskunalar;*

Асосий электр таъминоти:

1. Elektr ta'minoti 10 kV kuchlanishga mo'ljallansin.
2. Ulanish nuqtasi: PS 110/10 kV «Markaz» podstantsiyasidan chiquvchi 10 kVli «Teatr» tarmog'ining eng yaqin ustuni olinsin.

;

Захира электр таъминоти:

- 2.1. Zaxira manbaa: PS 110/10 kV «Nurafshon» podstantsiyasidan chiquvchi 10 kVli «Sayiljoyi-1» tarmog'ining eng yaqin ustuni olinsin.

;

Қўшимча (дизель, UPS) электр таъминоти:

- 2.2. DES (Dizel elektr stansiyasi) o'rnatilsin.

;

8. Электр таъминотини мустаҳкамлаш бўйича қўшимча шартлар.

- 2.3. 0,4 kV tomoniga AVR (Zaxirani Avtomatik Qo'shish) uskunasi o'rnatilsin.
3. TP 10/0,4 kV o'rnatilsin, 10 kV kuchlanishli elektr uzatish tarmog'i qurilsin.
4. Loyixa asosida quyidagilar aniqlansin:
 - 4.1. Elektr energiyasini xisobga olish «Elektr qurilmalarining tuzilishi» qoidalarining 1.5.23 bandlariga asosan, bo'linish chegarasiga «elektr energiyasini xisobga olishni nazorat qilishning avtomatlashtirilgan (ASKUE) tizimi»ga mos keladigan ko'p funktsiyali elektron xisoblagich o'rnatilsin.
 - 4.2. TP-10/0,4 kV quvvati va turi, sim, kabellarning markasi va kesimi aniqlansin.
 - 4.3. Xisoblar asosida tegishli quvvatga ega reaktiv quvvatni kompensatsiyalovchi uskunasi o'rnatilsin
 - 4.4. Muofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan elektr uskunalar o'rnatilsin.
 - 4.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Elektr energiyasi, shu jumladan, energiyaning qayta tiklanadigan manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqaradigan tadbirkorlik sub'ektlarini yagona

электроэнергетика тизимига ulash reglamentini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019 yil 22 iyuldagi 610-sonli qarori talablariga rioya qilgan holda ishlar bajarilsin va Yangi o'rnatiladigan ko'cha yoritish tizimlarini elektr energiyasi ta'minoti faqatgina qayta tiklanuvchi energiya manbalari orqali amalga oshirilsin.

4.6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 19 dekabrda "Elektromobillardan foydalanish infratuzilmasini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PK -№444-sonli qarori talablariga rioya qilgan holda ishlar bajarilsin.

5. 10 kV li elektr uzatish yo'li o'tadigan trassa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

5.1. Qurilish ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 26-dekabrda "Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalari" to'g'risidagi №1050-sonli qarori talablariga rioya qilgan holda ishlar bajarilsin.

6. Loyixa «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» AJ va «O'zenergoinspeksiya» Jizzax viloyat hududiy bo'limi bilan kelishuvdan o'tkazilsin.

7. 10 kV li tarmoq qurilishi tugatilgandan keyin, «O'zenergoinspeksiya» Jizzax viloyat hududiy bo'limidan ruxsatnoma olmasdan energetik tizimiga ulanishi taqiqlanadi.

8. Xizmatlardan qo'yilgan talablar;

8.1. RXAX.

8.2 EETNK Energiyani xisobga olish nazoratini avtomatlashtirilgan (ASKUE) tizimi tadbiq etilsin.

9. Elektr ob'ektni ishga tushirish paytida tegishli malakali elektr xizmatchilar tayyorlansin.

10. Elektr uskunalarini tarmoqqa ulanishi quyidagi xujjatlar rasmiylashtirilgandan keyin amalga oshiriladi:

- «O'zenergoinspeksiya» Jizzax viloyat hududiy bo'limi elektr uskunalarini ko'rikdan o'tkazganligi haqida dalolatnoma.

- Bo'linish chegarasi dalolatnomasi.

- Xizmat farmoyishi.- Loyixa va texnik xujjatlar.

- Elektr energiyasidan foydalanish uchun shartnoma.

;

9. Техник шарт амал қилиш муддати 1 йил.

Истеъмолчининг вазифалари:

1. *Электр тармоқларига улаш бўйича электр таъминоти лойиҳасини ишлаб чиқиш (уланадиган қуввати 20 кВтдан юқори бўлган истеъмолчилар учун), қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ишларини амалга оширишни тайёр ҳолда топшириш шартномасини тузиш.*

1.1. *Қуввати 20 кВтдан юқори бўлган тақдирда (электр энергияси истеъмолчилари ихтиёрига кўра) электр таъминоти лойиҳасини ишлаб чиқиш учун лойиҳалаш, қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ташкилотлари ёки ҳудудий электр тармоқлари корхонаси билан шартнома тузиш ва ишлаб чиқилган лойиҳани Энергетика вазирлиги ҳузуридаги Электр энергетикада назорат инспекцияси билан келишиш;*

1.2. *Электр тармоқларига улаш бўйича қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ишларини амалга ошириш учун истеъмолчилар ҳудудий электр тармоқлари корхонаси ёки бошқа қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ташкилотлари билан тегишли шартномалар тузиш ҳамда лойиҳага ва электр ускуналарини ўрнатиш қондалари талабларига мувофиқ қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ишларини амалга ошириш;*

1.3. *Қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ишлари якунлангандан сўнг (қуввати 20 кВтдан юқори бўлган электр қурилмалари эксплуатация қилишга тайёрлиги ҳақида ҳулосани расмийлаштириш) ҳисобга олиш тизимини пломбалаш ва электр таъминоти шартномасини тузиш учун Давлат хизматлари маркази ёки ЯИДХП орқали сўровнома юбориш;*

2. *Электр таъминоти шартномасини тузиш.*

Bosh muhandis

A.Abdvaluiev

Мазкур ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 31 августдаги 555-сон Қарори билан тасдиқланган "Юридик ва жисмоний шахсларни электр тармоқларига улаш бўйича давлат хизматлари кўрсатишининг маъмурий регламенти" талабларига мувофиқ шакллланган.



3001