

**“HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI”
AJ “Яккасарой ТЭТ”**



Техник шарт рақами: 26-0421
Сана: 27.06.2024

Мурожаат рақами: 133235084
Сана: 2024-06-27

**“Яккасарой ТЭТ” электр тармоқларига уланиш учун
ТЕХНИК ШАРТЛАР**

1. Объект: *нотурар-жой*;
2. Буюртмачи: "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT;
3. Мурожаатчи манзили: ;
4. Уланадиган кучланиши: 220В кВ;
5. Рухсат этилган умумий қувват: 2 кВт;
6. Электр таъминоти тоифаси: III;
7. Объектнинг манзили: *г.Ташкент, Яккасарайский р-н, МКАД 9 эт.ж/д №1 ТП 3332 ;*
8. Объектнинг номи: *нотурар-жой*;
9. Фаолият тури: *юридический*;

Асосий электр таъминоти:

- 1.Подключение объекта потребной мощностью 2 кВт возможно на напряжение 0,22 кВ н/в кабелем с ТП 3332 фидера «Башлык-1,2».
- 2.Установить в ТП отдельный н/в рубильник (автомат) или возле ТП выполнить отдельную сборку 0,4кВ для подключения кабеля и приборов учета.
- 3.Для расчётов за отпущенную электроэнергию установить электронные приборы учета, совместимые с АСКУЭ Ташкентского городского территориального филиала при АО «РЭС».
- 4.Учет электроэнергии выполнить электронным счетчиком прямого включения.
5. Обслуживание н/в сторона(кабели, эл/уст.) – потребитель
- 6.Перед началом производства земляных работ вызвать представителя РЭП.
7. Схема сетей внешнего электроснабжения должна обеспечивать напряжение у приемников электроэнергии, соответствующее ГОСТУ 13109-97 "Электрической энергии".

8. Строительство объекта возможно при условии соблюдения охранной зоны линий электропередач в соответствии с требованием ПКМ РУз от 26 декабря 2018 года № 1050 «Правила охраны объектов электросетевого хозяйства», ШНК, ПУЭ и ПТЭ.

9. Предусмотреть:

- а) учет электроэнергии выполнить современными электронными приборами учета, не допускающих постороннего вмешательства и имеющих сертификат Агентства Узгосстандарт и функцию передачи данных в систему АСКУЭ. Приборы учета устанавливать на границе балансовой принадлежности.
- б) установку перед расчетными счетчиками специальных испытательных блоков согласно п. 1-5-23 ПУЭ.
- в) сечение прокладываемого кабеля выбрать согласно расчётной мощности объекта.
- г) энергосберегающее светодиодное освещение.

10. В случае попадания в зону объекта выполнить перекладку всех в/в и н/в кабелей. Объем работ согласовать с РЭС.

Для соединения в/в кабелей и концевых заделок использовать термоусаживаемые муфты, применяемые в электрических сетях ТошшахарЭТК и имеющих сертификат Агентства Узгосстандарт.

11. Вышеуказанные работы выполняются потребителем за свой счет, из своих материалов и оборудования, силами специализированной организации.

12. Включение будет разрешено согласно действующим правилам.

13. Выполнение требований технических условий обязательно.

14. Ответственность за техническое состояние электроустановок, соблюдение Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, за рациональное расходование электрической энергии, выполнение установленных режимов потребления электрической энергии несет сам потребитель.

15. Срок действия технических условий определен с учетом выполнения монтажных работ и включения объекта

16. Срок действия технических условий – 1 год.

17. По истечении указанного срока – техусловия считаются недействительными

;

Захира электр таъминоти:

не требуется

;

Қўшимча (дизель, UPS) электр таъминоти:

не требуется

;

10. Электр таъминотини мустаҳкамлаш бўйича қўшимча шартлар.

не требуется

;

11. Техник шарт амал қилиш муддати 1 йил.

Истеъмолчининг вазифалари:

1. Электр тармоқларига улаш бўйича электр таъминоти лойиҳасини ишлаб чиқиш (уланадиган қуввати 20 кВтдан юқори бўлган истеъмолчилар учун), қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ишларини амалга оширишни тайёр ҳолда топшириш шартномасини тузиш.

2. Электр таъминоти шартномасини тузиш.

Бош муҳандис

Бош муҳандис А. А. Парпиев



Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1521