

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора по
технике и ИТ ООО «УМС»
Абдурахманов А.Р



(подпись)

«____» _____ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку:

СИП-2 3×16+1×25мм², 3×25+1×35мм² самонесущий изолированный провод.

для нужд ООО «УМС»
(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

город Ташкент
2025 год

Оглавление

1. Общие сведения.....	3
1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)	3
1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг	3
1.3 Перечень работ и услуг.....	3
2. Область применения	3
3. Общие требования к участнику	3
4. Сроки выполнения работ (оказания услуг).....	3
5. Требования к безопасности	3
6. Требования по правилам сдачи и приёмки	3
7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	4
8. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект.....	4
9. Требования по техническому обучению персонала.....	4

1. Общие сведения

1.1 Описание товаров (функциональные и потребительские свойства).

СИП-2 3×16+1×25мм², СИП-2 3×25+1×35мм² (**самонесущий изолированный провод**) с алюминиевыми и сталеалюминевыми жилами, покрытыми изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях напряжением от 0,4/1кВ четырехжильный провод, в котором каждая из жил предоставлена скрученными друг относительно друга проводниками и предоставляет собой парную систему, в которой каждая жила имеет свою пару, в количестве изоляции здесь применяется термопластичный полиэтилен. Изолированная нулевая жила, со стальным сердечником.

1.2 Цель приобретения товаров.

Для проведения прокладки кабельной линии энергоснабжения объектов компании, при переносе, ремонте и необходимостью замены силового кабеля на СИП, по требованию региональных электросетей в г.Ташкенте и городов Республики Узбекистан.

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка.

Закупка осуществляется на основании плана закупок (позиция «ТМЦ для ремонта ОГЭ») и утвержденного бюджета на ремонт ТМЦ производственного назначения.

1.4 Сведения о новизне.

Поставляемый товар должен быть новым, пригодным для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республики Узбекистан стандартам и требованиям по качеству товаров данной категории. Год изготовления не ранее 2025г.

2. Общие требования к участнику.

Поставщик обязан по требованию заказчика, поставить товар по адресу назначения, восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня. Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик. Срок предъявления претензий, по качеству поставляемого товара, и по выявленным скрытым недостаткам определяется в соответствии с действующим законодательством Рuz.

3. Технические характеристики товаров.

Самонесущий изолированный провод.

Марка провода	СИП-2
Количество токопроводящих жил, шт.	4 изолированные жилы
Сечение жил, мм ²	3×16+1×25мм ² , 3×25+1×35мм ²
Токопроводящая жила	Алюминиевая, нулевая жила со стальным сердечником
Класс напряжения, кВ	0,4-1
Тип изоляции жил	Термопластичный полиэтилен
Температура эксплуатации	-60 С° : +50 С°
Допустимый нагрев жил при эксплуатации	+90 С°
Мин радиус изгиба провода	не мене 10 ø
Срок поставки	30 календарных дней
Гарантийный срок	1 год

4. Требования по доставке

Цена товара кроме всего прочего включает в себя транспортные расходы по доставке Товара, до места назначения, расходы по погрузке и выгрузке или перегрузке Товара, цену упаковки тары, а также иные расходы, связанные с выполнением условий заключенного договора. На упаковке Товара должна быть бирка (наклейка) с наименованием, упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке различными видами транспорта, включая перегрузку, выгрузку, выгрузку и хранение.

5. Требования по комплектации

Комплектация товара должна соответствовать приведенным данным, (таблица характеристика), настоящего технического задания, в том числе согласно комплектации в прилагаемом паспорте на закупаемый товар.

6. Требование на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования.

Товар, подлежащий сертификации, должен иметь сертификат, подтверждение соответствия данных технических устройств нормам и стандартам, действующим на территории Республики Узбекистан.

7. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок.

Количество закупаемой продукции:

- 1) СИП-2 3×16+1×25мм² – 6000 метров.
- 2) СИП-2 3×25+1×35мм² – 6000 метров.

Приемка товара заказчиком осуществляется в момент передачи товара по адресу: г.Ташкент, улица Фаргона йули 15, в ходе, который проверяется соответствие Товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству согласно условиям заключенного договора и технического заключения. Срок поставки товара 15 календарных дней.

8. Требование по документации.

Поставщик обязан предоставить электронную счет-фактуру на поставляемый товар, при необходимости сертификат соответствия данных технических устройств нормам и стандартам, действующим на территории Республики Узбекистан.


Заказчик имеет право отказаться от принятия Товара и подписания акта приема-передачи Товара и счет-фактуры в случае установления им: недостачи; передачи Товара надлежащего качества, в том числе при несоответствии его параметрам, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению; нарушения условия о комплектности и сортамента Товара; несоответствие Товара установленным в Республики Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории.

9. Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию.

Гарантия на самонесущий изолированный провод (СИП-2) – 1год , с момента подписания акта приема-передачи.

Разработано:

Специалист




Э.У. Юнусов

подпись

Согласовано:


Руководитель группы ремонта



Т.Х. Нематов

подпись


Главный энергетик



Я.С. Карабаев

подпись


Начальник отдела ДУП



Б.Х. Отабоев

подпись


Заместитель директора
департамента эксплуатации сети



Д.А. Атаметов

подпись

Директор департамента
эксплуатации сети



Б.Х. Усманов

подпись