

**“HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI”
AJ “навоий ШЭТ”**



Техник шарт рақами: 259
Сана: 20.03.2024

Мурожаат рақами: 117955814
Сана: 2024-03-20

**“навоий ШЭТ” электр тармоқларига уланиш учун
ТЕХНИК ШАРТЛАР**

1. Объект: *реклама монитори*;
2. Буюртмачи: *"UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT*;
3. Мурожаатчи манзили: *;*
4. Уланадиган кучланиши: *380В кВ*;
5. Рухсат этилган умумий қувват: *10 кВт*;
6. Электр таъминоти тоифаси: *III*;
7. Объектнинг манзили: *объект рекламы монитор*;
8. Объектнинг номи: *реклама монитори*;
9. Фаолият тури: *реклама*;

Асосий электр таъминоти:

Техник шартлар мазмуни

Навоий шаҳар “Янгиобод” МФЙ И.Каримов кўчасида жойлашган “UMS” МЧЖга тегишли (реклама монетори) ни электр истъмол қуввати 10-кВт, III-тоифали истъмолчи қуйидаги техник шартларни бажарган ҳолда электр тармоғига уланиши мумкин.

1.Объектнинг электр таъминоти учун алоҳида 0,4 кВли тарқатиш қурилмаси ўрнатилсин.

2.Ўрнатилаётган 0,4 кВли тарқатиш шкаф қурилмаси 110/6-кВ П/С “№5” нинг 6-кВли томонидан чиқувчи “Л-68-74-67” дан таъминланган ЗТП-67/400кВАнинг 0.4кВли томонидан алоҳида ўчиргич ўрнатиб, уланиш мумкин.

3. Булиниш чегарасида эл.қурилмаларининг дахлдорлиги бўйича белгилансин.

4.Электр тармогининг баланс бўйича мансублик (булиниш) чегарасида электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган (АСКУЭ) тизими билан бирга ишлай оладиган «Узстандарт» агентлигининг руйхатдан утган электрон ҳисоблаш приборлари билан жихозланиши таъминлансин. Электрон ҳисоблаш приборлари алоҳида метал шкафга урнатилсин.

5.Урнатилган электрон ҳисоблагичлар «Навоий ХЭТК» АЖнинг Навоий ШЭТ АСКУЭ тизимида улансин.

6.Электрон ҳисоблагичлар русуми, маълумотлар жамлагичи, маълумотларни юкори боскичга узатиш тизими ва дастур таъминоти лойихада белгилансин.

7.Ташки электр таъминоти ва АСКУЭ тизимининг бир чизикли схемаси тайёрлансин.

8.Ишга туширишдан олдин электр энергия етказиб бериш бўйича "Навоий ХЭТК" АЖ билан шартнома тузилсин.

9.Ушбу техник шартлар "Электр энергиясидан фойдаланиш коидалари"нинг 18- банди талабига асосан тўлиқ бажарилиши шарт.

Техник шартни амал қилиш муддати 1 йил.

;

Захира электр таъминоти:

йуқ

;

Қўшимча (дизель, UPS) электр таъминоти:

дэс

;

10. Электр таъминотини мустақкамлаш бўйича қўшимча шартлар.

қуёш панели

;

11. Техник шарт амал қилиш муддати 1 йил.

Истеъмолчининг вазифалари:

1. Электр тармоқларига улаш бўйича электр таъминоти лойиҳасини ишлаб чиқиш (уланадиган қуввати 20 кВтдан юқори бўлган истеъмолчилар учун), қурилиш-монтаж ва созлаш-ишга тушириш ишларини амалга оширишни тайёр ҳолда топшириш шартномасини тузиш.

2. Электр таъминоти шартномасини тузиш.

Бош муҳандис

бош муҳандис



Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1314