

УТВЕРЖДАЮ:



Административный директор ООО «УМС»

Камалидинов М.Р.

«30» 06 2026г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку**

Услуги по промывке и опрессовке систем отопления в двух Административных зданиях
г.Ташкента

для нужд ООО «УМС»

(Общество с ограниченной ответственностью)

город Ташкент

2026 год

1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)

Услуги по промывке и опрессовке внутренней системы отопления состоящих из двух теплоузлов напольного отопления, радиаторов установленных в административных зданиях расположенных в г.Ташкент по –пр-ту Амира-Тимура 24, и ул. Шахрисабзская 1. Работы проводятся ежегодно в целях подготовки оборудования к отопительному сезону.

Промывка выполняется с применением специального оборудования, которое позволяет создавать высокое давление. Принцип такой очистки заключается в воздействии на отложения турбулентных потоков, которые создаются при подаче компрессором воздуха в трубопровод и отличаются большой кинетической энергией. В качестве рабочей жидкости служит вода, в которой отсутствуют химически агрессивные вещества. Гидропневматический способ промывки радиаторов позволяет легко справиться с отложениями солей натрия магния и других элементов, прочно закрепившихся на поверхности металла.

Опрессовка отопительных сетей представляет собой гидравлические испытания, которые проводят путем подачи в систему под давлением воды и воздуха. Она служит для проверки герметичности коммуникаций и позволяет выявить течи и поломки. Гидравлические испытания систем обогрева проводятся ежегодно в целях подготовки оборудования к отопительному сезону.

1.2 Цель приобретения работ(услуг)

В целях подготовки систем отопления к отопительному сезону необходимо проведение промывки и опрессовки внутренней системы отопления состоящих из двух теплоузлов напольного отопления, радиаторов установленных в Административных зданиях расположенных в г. Ташкент пр-т Амира-Тимура 24 и Шахрисабзская 1

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка.

1.3.5.1 Обслуживание зданий и помещений\ Административные офисы

1.4 Перечень работ и услуг.

Услуги по промывке и опрессовке внутренней системы отопления состоящих из трех теплоузлов напольного отопления, радиаторов установленных в административных зданиях расположенных в г.Ташкент по –пр-ту Амира-Тимура 24 и ул. Шахрисабзская 1. Работы проводятся ежегодно в целях подготовки оборудования к отопительному сезону. Промывка выполняется с применением специального оборудования, которое позволяет создавать высокое давление. Принцип такой очистки заключается в воздействии на отложения турбулентных потоков, которые создаются при подаче компрессором воздуха в трубопровод и отличаются большой кинетической энергией. В качестве рабочей жидкости служит вода, в которой отсутствуют химически агрессивные вещества. Гидропневматический способ промывки радиаторов позволяет легко справиться с отложениями солей натрия магния и других элементов, прочно закрепившихся на поверхности металла.

Опрессовка отопительных сетей представляет собой гидравлические испытания, которые проводят путем подачи в систему под давлением воды и воздуха. Она служит для проверки герметичности коммуникаций и позволяет выявить течи и поломки. Гидравлические испытания систем обогрева проводятся ежегодно в целях подготовки оборудования к отопительному сезону.

2. Место выполнения работ(оказания услуг)

Август-сентябрь

3. Требования к безопасности

Нет

4. Требования по правилам сдачи и приемки

В соответствии с установленным законодательством порядке

5. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

12 месяцев со дня подписания акта приема сдачи выполненных работ

Разработано:

Руководитель

Убайдуллаев Б.Ф.

*Группы Сопровождения
Административной
деятельности*

подпись

(инициалы, фамилия)

Подготовил Ведущий специалист



Рузайкина М.С

*Группы Сопровождения
Административной Деятельности*

(подпись)

