

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по технике и ИТ
А.Р. Абдурахманов



« » 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На выполнение работ по ремонту и очистке радиатора системы охлаждения
дизель-генераторной установки TEKSAN TJ-415VV.**

город Ташкент
2026 год

Оглавление

1. Общие сведения.....	3
1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)	3
Выполнение комплекса работ по демонтажу, очистке, ремонту, монтажу и проверке работоспособности радиатора системы охлаждения дизель-генераторной установки.	3
1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг.	3
Целью выполнения работ является устранение причин перегрева, восстановление работоспособности радиатора, обеспечение бесперебойного питания в ЦО г. Ташкент ООО «UMS».	3
2. Область применения.	3
3. Общие требования к участнику	3
4. Срок выполнения работ (оказания услуг)	3
5. Требования к безопасности.	3
6. Требование по правилам сдачи и приёмки	3
7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	3
8. Требования по техническому обучению персонала	3
9. Дополнительные требования.....	3
10.Перечень принятых сокращений	4

1. Общие сведения

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)

Выполнение комплекса работ по демонтажу, очистке, ремонту, монтажу и проверке работоспособности радиатора системы охлаждения дизель-генераторной установки.

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг.

Целью выполнения работ является устранение причин перегрева, восстановление работоспособности радиатора, обеспечение бесперебойного питания в ЦО г. Ташкент ООО «UMS».

1.3 Перечень работ и услуг.

Исполнитель обязан выполнить следующие работы:

1. Демонтаж радиатора системы охлаждения дизель-генераторной установки.
2. Очистка наружной поверхности радиатора от грязи, масляных отложений и иных загрязнений.
3. Промывка внутренних каналов радиатора от накипи, коррозии и других загрязнений.
4. Диагностика технического состояния радиатора с проверкой на герметичность.
5. Выявление и устранение течей, повреждений и иных дефектов радиатора.
6. Выполнение ремонта радиатора с восстановлением его герметичности и работоспособности.
7. Проверка работоспособности термостатов.

2. Область применения.

№	Марка ДГУ	Двигатель	Вес	Габариты ш*д*в (мм)	Примечание
3	Teksan TJ-415VV	TAD 1241GE VOLVO	4500 кг	1687*4519*2400	

3. Общие требования к участнику

Исполнитель должен:

- иметь квалифицированный персонал и необходимое оборудование для выполнения работ;
- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;
- обеспечить сохранность оборудования Заказчика.

4. Срок выполнения работ (оказания услуг)

Срок выполнения 14-рабочих дней

5. Требования к безопасности.

Исполнитель должен соблюдать ОТ и ТБ.

Если в результате исполнения обязательств, Исполнителем будет нанесен ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан возместить весь ущерб в полном объеме.

6. Требование по правилам сдачи и приёмки

Требований нет.

7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

Гарантийный срок на работы 1 год.

Если при приёмке работ будут выявлены замечания и недостатки, Исполнитель обязан возместить недостатки в полном объеме.

8. Требования по техническому обучению персонала.

Требований нет.

9. Дополнительные требования.

Требований нет.

10. Перечень принятых сокращений

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ДГУ	Дизель генераторная установка

Разработано:


Специалист
(должность)

Согласовано:

Руководитель группы
(должность)

Главный Энергетик
(должность)

Начальник отдела
(должность)


подпись


Шербеков С.Т.
(инициалы, фамилия)


подпись

Вильчек Д.Ю.
(инициалы, фамилия)


подпись

Карабаев Я.С.
(инициалы, фамилия)


подпись

Отабоев Б.Х.
(инициалы, фамилия)